

Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

JEGYZŐKÖNYV

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2020. JANUÁR 28-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

Tartalom:

| | |
|------------------------|---|
| Határozat száma | |
| | 15/2020. (I. 28.) önkormányzati határozat |
| Rendelet száma | Tárgy |
| - | - |

Jegyzőkönyv

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 28-án a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester
Rácz Balázs alpolgármester
Balogh Arnó képviselő
Dr. Hidas András képviselő
Potássy Andrea képviselő
Rokfalusy Balázs képviselő
Spanisberger Anna képviselő

Dr. Németh József jegyző

Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Ismerteti a napirendi pontot.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontot.

Napirendi pont:

1. Erzsébet királyné út csapadékvíz elvezetés terve

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

1. napirendi pont: Erzsébet királyné út csapadékvíz elvezetés terve

Schuszter Gergely: Köszönti Tóth Árpád okl. építőmérnököt és a megjelent lakosokat. Ismerteti az előzményeket. Az Erzsébet királyné út 33. szám előtt a felszíni csapadékvíz a szennyvízcsatornába folyik, ami szabálytalan. Ezt az állapotot fel kel számolni, erre kötelezést adott ki a Fővárosi Vízművek Zrt. A – már meghosszabbított – határidő 2020. március 31-én telik le. A bekötés leválasztása önmagában nem megoldás, mivel ebben az esetben a csapadékvíz az út területén folyva végig és a mélyponton gyűlne össze, ill. adott esetben a házak udvarába is befolyna.

Korábban készült egy terv, ami szikkasztó zsompok kialakításával javasolta a vízelvezetés megoldását. Ennek karbantartása azonban költséges. Több éve elhatározott döntés alapján megtörtént a telekcserre Melcher Attilával, így az Erzsébet királyné út és a Kossuth L. út között gyalogút alakul ki, melynek létesítési munkáit tavaly el is kezdte az Önkormányzat. Itt van lehetőség a csapadékvíz levezetésére, és a Kossuth L. úton lévő befogadóba történő bevezetésére. Ez viszont már nem a mélypontonál fekszik, de a mérések alapján gravitációs csapadék csatorna fektetésére van mód.

Tóth Árpád: Bemutatja a javasolt műszaki megoldást. Az Erzsébet királyné út érintett mélypontján új víznyelő és innen mintegy 340 fm hosszon új gravitációs csapadék csatorna tervdokumentációját készítette el, mely a Kossuth L. úton meglévő csapadékvíz csatornára köt rá, ezt a járda alatt a 11-es út alatti átvezetésig bővíteni szükséges ennek következtében.

Az Erzsébet királyné úton – figyelemmel a többi közmű fekvésére és a betartandó védőtávolságokra – az úttest közepén, gravitációs, 400/500/300 keresztmetszetű cső fektetésével javasolja a felszíni csapadékvíz elvezetését. Az 500-as cső 200 l/sec elszállítására alkalmas.

Ellenlejtéssel kialakított csővezeték került tervezésre, mivel a terepszint emelkedik, a legmélyebb ponton 3,3 m mélyre esik a cső a terepszint alatt.

A szakasz elején új víznyelő aknát tervezett, ezt követően pedig tisztítóaknákat, melyekre víznyelőrácsos fedlap elhelyezése lenne célszerű.

A teljes hossz 340 fm, ebből 244 fm lenne 500-as cső. Amennyiben kisebb átmérőjű csőre cserélnénk, az költségmegtakarítást eredményez.

A gravitációs megoldásnál a minimum esés 3 ezrelék, ezzel tervezett, így is nagy lesz a talajtakarás. Ha nagyobb esés lehetséges lenne, akkor elég lenne a kisebb átmérőjű cső is, viszont akkor a munkadíj emelné a költséget.

A cső a meglévő közműveket, bekötéseket alulról keresztezi.

A terv engedélyköteles, ismerteti a vízjogi létesítési engedélyeztetés menetét: képviselő-testületi jóváhagyást követően az illetékes vízügyi hatósághoz (ez a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság) kell benyújtani a tervdokumentációt, az eljárási idő 60 nap, amihez hozzáadódik a különböző nyilatkozatok beszerzése (közműegyeztetés, tulajdonosi hozzájárulás stb.).

Schusztter Gergely: Költségkalkulációval kérjük kiegészíteni a tervdokumentációt.

Hock Ferenc: Még egy ingatlannal lejjebb kellene indítani, továbbá az Erzsébet királyné úti szakasz elejére és végére rácsos folyóka beépítését javasolja. Az 500-as cső fektetése mellett érvel, mivel később az út további szakaszai is bekötésre kerülnek majd a jövőben.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.

15/2020. (I. 28.) önkormányzati határozat

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Dunabogdány, Erzsébet királyné út lehatárolt vízgyűjtő területére vonatkozó új víznyelő és mintegy 340 fm hosszon új gravitációs csapadék csatorna vízjogi létesítési és kiviteli terve tárgyú tervdokumentációt (készítette: Tóth Árpád ev. - 1039 Budapest, Zemplén Győző u. 2.), egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervet vízjogi létesítési engedély kiadása érdekében az illetékes vízügyi hatóság részére benyújtsa.

Felelős: Schusztter Gergely polgármester

Határidő: azonnal

Tóth Árpád: Részletesen ismerteti a Cseresznyés utcában lévő mélypontnál rácsos folyóka és szikkasztó zsomp kiviteli tervét, itt 22 fm hosszú szakaszcól van szó. A terv érinti és keresztezi a meglévő víziközmű hálózatot, ezért itt előzetesen egyeztetést javasolt a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel.

Schusztter Gergely: Mindkét terv vonatkozásában még ezen a héten egyeztetést kezdeményezünk a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel.

Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, **Schusztter Gergely** megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 18:30 órakor bezárta.

K.m.f.

Schusztter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző