



FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ

K Ö Z L E M É N Y

**Vízjogi létesítési és megszüntetési engedély kiadására irányuló
döntés meghozataláról**

Eljáró hatóság: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (1081 Budapest, Dologház u. 1.; a
továbbiakban: FKI-KHO)

Az ügy tárgya: Dunabogdány, Eurovelo 6 kerékpáros útvonal fejlesztése Dunabogdány-
Kisoroszi között - tervezett gyalogos-kerékpáros híd kapcsán vízvezeték
kiváltás vízjogi létesítési és megszüntetési engedélye

Kérelmező ügyfél: **Dunabogdány Község Önkormányzata** (2023 Dunabogdány, Kossuth
Lajos út 76., adószám: 15730985-2-13; a továbbiakban: Engedélyes)

A döntés száma: 35100/4990-15/2021. ált.

A döntés meghozatalának napja: 2021. május 10.

A közlemény kifüggesztésének ideje: 2021. május 10.

A közlemény levételének, így a döntés közlésének napja: 2021. május 27.

Az ügyintézők neve és elérhetősége: dr. Uszkay Zsanett (36-1) 459-2476
Bálint Róbert

A döntés rendelkező része:

*„1./ Dunabogdány Község Önkormányzata (2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 76.,
adószám: 15730985-2-13; a továbbiakban: Engedélyes) részére, a Fővárosi Vízművek Zrt.
(1138 Budapest, Váci út 182.; a továbbiakban: Tervező) Mérnökszolgálati Osztály –
Tervezési csoport által készített FV-06/2020. munkaszámú dokumentációja alapján, a 2.1./
pontban ismertetett vízilétesítmények megépítésére*

vízjogi létesítési engedélyt,

2.2./ pontban ismertetett vízilétesítmények megszüntetésére

vízjogi megszüntetési engedélyt

Ügyfélfogadás:

Hétfő, szerda: 9:00 – 12:00, 14:00 – 16:00; Péntek: 9:00 – 12:00

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekkel kapcsolatban **a fenti időpontokban csak előzetes időpont-egyeztetést követően fordulhatnak személyesen** a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba.

adok.

2./ Létesül: Dunabogdány-Kisoroszi között - az Eurovelo 6 kerékpár útfelújításához kapcsolódóan - vízvezeték kiváltása céljából az alábbiak szerint:

2.1/ Tervezett vízellátási mértékadó vízmennyiségek:

Mértékadó vízmennyiségek

- $Q_{\max. \text{ vízfogyasztás}}: 1200 \text{ m}^3/\text{nap}$
- $Q_{12\text{óra}}: 100 \text{ m}^3/\text{nap}$
- $Q_{24\text{óra}}: 50 \text{ m}^3/\text{nap}$
- szükséges mosatóvíz intenzitása $\sim 120 \text{ m}^3/\text{óra}$
- mosatáshoz felhasznált vízmennyiség: $250 \text{ m}^3 / \text{mosás}$

Tervezett vízellátási mértékadó vízmennyiségek:

Kisoroszi 072/1 hrsz.-ú vízmű területet érintve:

V-01-1 jelű vízvezeték:

- 12,05 fm DN300 GÖV vízvezeték

Csatlakozások:

- 0+000,00 sz. – Tahi II. vízbázis II/5-ös kút melletti DN1200 beton vízvezetékhez
- 0+012,05 sz. – Tahi II. vízbázis II/5-ös kút melletti tervezett szivattyú aknához

V-01-2 jelű vízvezeték:

- 143,5 fm DN300 GÖV vízvezeték

Csatlakozások:

- 0+000,00 sz. – Tahi II. vízbázis II/6-os kút melletti DN1200 Rocla átkötő vízvezetékhez
- 0+143,50 sz. – Tahi II. vízbázis II/5-ös kút melletti tervezett szivattyú aknához

V-01-3 jelű vízvezeték:

- 15,92 fm DN300 GÖV vízvezeték

Csatlakozások:

- 0+000,00 sz. – Tahi II. vízbázis II/5-ös kút melletti DN300 ac. típusú vízvezetékhez
- 0+015,92 sz. – Tahi II. vízbázis II/5-ös kút melletti tervezett szivattyú aknához

V-01-L jelű leürítő vízvezeték:

- 5,81 fm DN225 KPE leürítő vezeték

Csatlakozások:

- 0+000,00 sz. – Tahi II. vízbázis II/5-ös kút melletti tervezett szivattyú aknához
- 0+005,81 sz. – Tahi II. vízbázisnál DN300 ac. leürítő vezetékhez

V-01-M jelű mosató vízvezeték:

- 140,12 fm DN200 GÖV mosató vízvezeték

Csatlakozások:

- 0+000,00 sz. – tervezett V-01-ÖK jelű és a tervezett V-01-IRF jelű vízvezeték csatlakozásánál tervezett csatlakozóaknához
- 0+140,12 sz. – a tervezett V-01-M jelű vízvezetéken tervezett csillapító aknához
- 3,46 fm DN315 KPE ürítő vízvezeték

Csatlakozások:

- 0+140,12 sz. – a tervezett V-01-M jelű vízvezetéken tervezett csillapító aknához
- 0+143,58 sz. – meglévő DN300 ac. ürítő vízvezetékhez

Tervezett szivattyúállomás:

- 1 db üzemi + 1 db tartalék Wilo K8.100 NU 511-4/37 ANN típusú búvárszivattyú
 - $Q=100 \text{ m}^3/\text{h}$
 - $H=86 \text{ m}$
 - $P=37 \text{ kW}$
- mértékadó vízszállítás: $75 \text{ m}^3/\text{óra}$
- napi átlagos vízszállítás: $850 \text{ m}^3/\text{óra}$
- üzemi szívóoldali nyomás: 0,5-1,5 bar
- üzemi nyomóoldali nyomás: 8-9 bar
- szivattyúk zárónyomása: 11,3 bar
- üzem: frekvenciaváltóval nyomásértékről

Szivattyú akna:

- 9x4 m belterületű
- benne létesül 2 db csőpatron szivattyú szívó és nyomó oldali szerelvényezéssel
- tetején 107,8 mBf. szinten kezelő állvány kerül elhelyezésre
- a fertőtlenítő beadagolás a szivattyú aknában történik előkevert vízzel
- szivattyúk tápvezetékei:
 - 12 fm V-01-1 jelű DN300 GÖV vezeték, lecsatlakozás a DN1200 beton gyűjtővezetékéről
 - 144 fm V-01-2 jelű DN300 GÖV vezeték, lecsatlakozás a DN1200 Rocla átkötő vezetékéről
 - 16 fm V-01-3 jelű DN300 GÖV vezeték, lecsatlakozás a DN300 ac. kútbekötő vezetékéről

Tervezett csatlakozó (szivacsbehelyező) akna:

- 3,5x3 m alapterületű, 3,0 m belmagasságú monolit vasbeton szerkezet
- a meder alatti átvezetés (V-01-IRF jelű szakasz) tisztításához szükséges szivacs behelyezésének helyszíne

Kisoroszi 072/1 hrsz. Tahi II. vízbázis területet érintve:

V-01-ÖK jelű vízvezeték:

- 97,57 fm DN300 GÖV vízvezeték

Csatlakozások:

- 0+000,00 sz. – a tervezett V-01-M jelű és a tervezett V-01-IRF jelű vezeték csatlakozási pontjánál tervezett csatlakozó aknához
- 0+097,57 sz. – Tahi II. vízbázis II/5-os kút melletti tervezett szivattyú aknához

Hipóadagoló:

- 2 db 100 l-es tartály 1 db 240 l-es kármentőben
- 2 db ProMinent gamma/ X mágnesez membrános GMXa 1602 típusú vegyszeradagoló szivattyú
 - $Q = 2,3$ l/óra
 - $P = 16$ bar
- a szivattyú akna melletti meglévő kútfelépítményben létesül
- a szivattyú aknába köt be
- mértékadó órai hipóadagolás: 0,56 l/óra
- 2db Grundfos TP-32-150-2 tápvíz szivattyú (előkevert hipós víz):
 - $Q = 3$ m³/óra
 - $H = 13$ m
 - $P_{max} = 16$ bar

Duna folyam, Dunabogdány 0231/10 hrsz., Duna folyam, Kisoroszi 076 hrsz., Erdő, Kisoroszi 075 hrsz., Töltés, Kisoroszi 074/2 hrsz.-ú területeket érintve:

V-01-IRF jelű vízvezeték:

- 2x260,10 fm DN250 KPE párhuzamosan futó vízvezeték

Csatlakozások:

- 0+000,00 sz. – Dunabogdány Duna-parti strand területén tervezett V-01- jelű vezetékhez
- 0+260,10 sz. – a tervezett V-01-M jelű és a tervezett V-01-ÖK jelű vízvezeték csatlakozásánál tervezett csatlakozó aknához

Dunabogdány Strand u. 921 hrsz., Dunabogdány parkoló 0231/11 hrsz., Dunabogdány Duna folyam 0231/10 hrsz.-ú területeket érintve:

V-01 jelű vízvezeték:

- 2x30,01 fm DN200 GÖV párhuzamosan futó vízvezeték
- 101,84 fm DN300 GÖV vízvezeték
- 2x37,08 fm DN250 KPE párhuzamosan futó vízvezeték

Csatlakozások:

- 0+000,00 sz. – Kossuth Lajos út (11. sz. fkl. út) és a Strand utca kereszteződésénél tervezett V-02- jelű DN200 GÖV típusú vezetékhez
- 0+169,02 sz. – Duna-parti strand területén tervezett V-01-IRF jelű vezetékhez

Dunabogdány 0231/10 hrsz.-ú területet érintve:

Tervezett mosató (szakaszoló) akna:

- 2,1x2,1 m alapterületű monolit vasbeton szerkezet
- meder alatti átvezetés (V-01-IRF jelű szakasz) tisztításának a helye

- visszaérkező mosatóvíz a Tahi II. kútsor Dunába torkolló meglévő ürítő vezetékre csatlakozik
- ürítő vezeték esése: 1 ‰

Dunabogdány 921 hrsz.-ú területet érintve:

Tervezett irányító akna, motoros tolózárokna:

- 2x2 m alapterületű monolit vasbeton szerkezet
- a visszaérkező mosatóvíz a tolózáron keresztül csatlakozik az ürítő vezetékre

Dunabogdány Kossuth Lajos utcát (1010 hrsz.) érintve:

V-02 jelű vízvezeték:

- 984,89 fm DN200 GÖV vízvezeték
- 42,7 fm D319 acél védőcső
- 6,3 fm D219 acél védőcső

Csatlakozások:

- 0+000,00 sz. – a meglévő Kossuth Lajos úti DN200 ac. vízvezetékhez
- 0+984,89 sz. – az Ipar utcai tervezett V-04 jelű DN200 GÖV vízvezetékhez

József Attila utcát érintve:

V-03 jelű vízvezeték:

- 1021,58 fm DN200 GÖV vízvezeték
- 13,5 fm DN300 a. védőcső
- 6 db DN80-as ff. tűzcsap

Csatlakozások:

- 0+000,00 sz. – a Kossuth Lajos úti tervezett V-02 jelű DN200 ac. vezetékhez
- 1+021,58 sz. – a Kálvária úti 060/700 hrsz.-án meglévő medence belső hálózatához

Dunabogdány 0178/5 hrsz., 0177/1 hrsz., 0177/6 hrsz., 1342 hrsz., 100/5 hrsz., Kossuth Lajos utca 1010 hrsz. területet érintve:

V-04 jelű vízvezeték:

- 983,85 fm DN222 GÖV vízvezeték
- 27,9 fm D319 védőcsövek
- 5 db DN80-as ff. tűzcsap

Csatlakozások:

- 0+000,00 sz. – a Dunabogdány II. vízbázis (0179/15 hrsz.) meglévő belső vezetékéhez
- 0+983,85 sz. – a tervezett Ipar utcai DN200 GÖV vízvezetékhez

Dunabogdány II. vízbázis (0179/15 hrsz.) területet érintve:

U-V-01 jelű vízvezeték:

- 8,07 fm DN200 GÖV típusú vízvezeték

Csatlakozások:

- 0+000,00 sz. – a Dunabogdány II. vízbázison tervezett U-V-02 jelű tervezett mérő, ürítő tolózár aknához
- 0+008,00 sz. – a Dunabogdány II. vízbázison (0179/15 hrsz.) meglévő csápos kút külső csatlakozásához

U-V-02 jelű vízvezeték:

- 74,18 fm DN200 GÖV típusú vízvezeték

Csatlakozások:

- 0+000,00 sz. – a Dunabogdány II. vízbázison (0179/15 hrsz.) tervezett mérő, ürítő tolózár aknához
- 0+074,18 sz. – a Dunabogdány II. vízbázison tervezett V-04 jelű vízvezetékhez

Tervezett mérő - tolózárakna:

- 4x2,5m alapterületű vasbeton szerkezet
- aknába kerül az indukciós mennyiségmérő, az ürítést, a mosatást és a kúttisztítás feltételeit biztosító szerelvények

Táncsics Mihály utcát érintve:

Átkötés:

- 10,32 fm D110 KPE vízvezeték

Csatlakozások:

- 0+000,00 sz. – a meglévő 100 ac. vízvezetékhez
- 0+010,32 sz. – a tervezett Ipar utcai meglévő DN200 GÖV vízvezetékhez

A vízvezetékek kiváltása során érintett meglévő régi földfeletti tűzcsapok helyén új földfeletti tűzcsapok kerülnek kiépítésre.

Egyéb tervezett vízellátási művek:

- 5 fm DN200 GÖV típusú leürítő vezeték (tervezett mérőaknához és a meglévő DN300-as ürítővezetékhez csatlakozik)
- 21 fm D160 KPE védőcső
 - D32 KPE hipózó tápvíz
 - D32 KPE előkevert hipós víz
 - D32 KPE csurgalékvíz
 - D20 KPE mintavíz

2.2./ Megszüntetésre kerülő vízellátási művek:

Dunabogdány, Kossuth Lajos utcát (1010 hrsz.) érintve:

- 911 fm DN200 ac. vízvezeték
- 15 fm DN125 ac. vízvezeték
- 49 fm DN80 ac. vízvezeték

Dunabogdány, József Attila utcai és Kálvária úti területet érintve:

- 868 fm DN200 ac. vízvezeték
- 161 fm DN150 ac vízvezeték
- 6 fm DN125 ac. vízvezeték

- 74 fm DN80 ac. vízvezeték

Dunabogdány 0178/5 hrsz.-ú területet érintve:

- 646 fm DN200 KMPVC vízvezeték

Dunabogdány, II. vízbázis udvartér 0179/15 hrsz.-ú területet érintve:

- 80 fm DN200 KMPVC vízvezeték, valamint a hozzá kapcsolódó szerelvényeknek

2.3./ Vízügyi objektumazonosítók:

VOR	Objektum név	Objektum típus
AKR906	Dunabogdány elosztó hálózat – KDVVIZIG	Települési elosztóhálózat
AAB333	Szentendrei-Duna	Vízfolyás

3./ E vízjogi létesítési engedély 2026. május 31. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása - előbbi időpont lejártá előtt – a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] előírt melléletek csatolásával kérhető.

3.1./ E vízjogi megszüntetési engedély véglegessé és végrehajthatóvá válásának napjától számított két évig hatályos. A megszüntetési engedély hatálya egy évvel meghosszabbodik, ha a hatályossága alatt a vízellátási megművelés megszüntetését műszakilag megkezdték és azt folyamatosan végzik. Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejártá előtt – a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben, valamint a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben előírt melléletek csatolásával kérhető.

4./ Előírások:

1. A munkálatok megkezdését és befejezését a vízügyi hatóságra be kell jelenteni.
2. A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a vízügyi hatóságot.
3. Műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet foglalt melléletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.
4. A tulajdonos személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül a vízügyi hatóságra bejelenteni.
5. Amennyiben jelen engedély alapján tárgyi vízellátási megművelések nem kerülnek megépítésre/megszüntetésre a vízjogi létesítési/megszüntetési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül Engedélyes nyújtja be az erre vonatkozó nyilatkozatát.
6. Az építés ideje alatt Engedélyesnek a kivitelezéshez szükséges érvényes hozzájárulásokkal rendelkeznie kell.
7. Engedélyesnek a kivitelezés megkezdéséig be kell mutatnia azokat az írásos dokumentumokat, amelyekkel igazolják az érintett idegen ingatlanok feletti rendelkezési jogosultságát.
8. A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint közcélú vízellátási megművelés kizárólag az állam, vagy a települési önkormányzat tulajdonába

tartozhat. A fenti törvény 8. § (1) pontja értelmében, ha a víziközmű nem állami vagy önkormányzati beruházásban jön létre, a beruházó a víziközmű tulajdonjogát a víziközmű üzembe helyezésének időpontjában az ellátásért felelősre átruházza. Az átruházásról a felek szerződést kötnek.

9. *A tervezett tevékenységek nem térhetnek el az engedélyezési tervben bemutatott és jelen határozatban rögzített tevékenységektől, illetve azok paraméterei nem haladhatják meg az engedélyezési tervben rögzített paramétereket.*
10. *A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.*
11. *A vezetékkel párhuzamos és keresztező vezetékeknel a védőtávolságot és csővédelmet a vonatkozó szabvány szerint, illetve a vezeték üzemeltetőjével egyeztetett módon biztosítani kell.*
12. *Abban az esetben, ha a csővezeték építése során talajvízszint süllyesztés szükséges, a víztelenítési tervet be kell nyújtani a vízügyi hatóság részére. A tervhez mellékelni kell a kitermelt talajvíz elhelyezésére vonatkozóan a befogadó (csatorna, vízfolyás, stb.) üzemeltetőjének/ kezelőjének a fogadó nyilatkozatát. **Határidő:** az érintett szakasz kivitelezésének megkezdése előtt legalább 15 nappal.*
13. *A víztelenítés megkezdése előtt, a víztelenítés leszívási görbe által érintett, meglévő vagy építés alatt álló épületek/építmények állapotfelmérését el kell végezni. Az állapotfelmérés eredményéről a vízügyi hatóságot tájékoztatni kell. A kivitelezési munka befejezésekor ellenőrző vizsgálatot kell végezni. **Határidő:** az állapotfelmérés elvégzését követő 15 napon belül.*
14. *Az építési tevékenység során esetleges szennyezés bekövetkezte esetén a szakszerű kárelhárítási munkákat haladéktalanul meg kell kezdeni, a szennyezettség tényét késedelem nélkül be kell jelenteni a vízügyi hatóságnak.*
15. *Az építési, terepfeltöltési munkák során felhasznált talaj, illetve töltőanyag talajmechanikai tulajdonságai mellett azok szennyezettségét is meg kell vizsgálni. Csak olyan anyagok használhatók fel, melyek a földtani közeget és a felszín alatti vizeket nem veszélyeztetik. Az ivóvízbázis érintettsége miatt a tereprendezéshez csak bizonyítottan szennyeződésmentes, a fedőképződménnyel megegyező szemcseméretű földtani közeg használható; építési törmelék használata tilos.*
16. *A kivitelezés befejeztével a terület eredeti állapotának helyreállításáról gondoskodni kell.*
17. *A vízilétesítmények létesítésére és megszüntetésére vonatkozó vízjogi létesítési és megszüntetési engedélyt, az engedélyezési terveket, az építési naplót, továbbá a kivitelezést szolgáló berendezés alkalmasságára vonatkozó bizonylatokat és a kivitelező jogosultságára vonatkozó igazolást a kivitelező köteles a munkavégzés helyszínén tartani.*
18. *A megszüntetésre kerülő vízvezetékek szakszerű elbontásáról/ledugózásáról gondoskodni kell.*
19. *A vízellátó rendszer beüzemelése előtt a vezeték szakasz nyomáspróbáját el kell készíteni. Nem megfelelőség esetén a hibák pontos helyét meg kell határozni, a hibák kijavítását követően a nyomáspróbát meg kell ismételni.*
20. *A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.*
21. *A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések*

méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőségromlást.

22. A tevékenységgel kapcsolatban be kell tartani a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet] előírásait.
23. Felszín alatti vízbázisok hidrogeológiai védőövezetén és védőidomában csak olyan tevékenység végezhető, amely a kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz minőségét, mennyiségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.
24. A munkaterületen keletkező kommunális szennyvizek ártalommentes gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezéséről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gondoskodni kell. Szennyvíz szikkasztása nem végezhető.
25. A munkaterületen üzemanyag nem tárolható.
26. A munkaterületen a járművek üzemanyaggal való töltése, a járművek javítása, karbantartása, tisztítása nem végezhető.
27. A munkaterületről elfolyó szennyeződhető csapadékvizek csak tisztítást követően vezethetők el.
28. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.
29. A kivitelezés során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a területileg illetékes elsőfokú vízügyi hatóságra be kell jelenteni, továbbá a talajba, felszíni vagy felszín alatti vízbe esetlegesen bekerülő szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőség-vizsgálatokat el kell végezni.
30. A **Fővárosi Vízművek Zrt. FV/5900/2021/17-1 iktatószámú üzemeltetői hozzájárulásában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.**
31. A **Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: KDVVIZIG) 00640-0002/2021. ügyiratszámú vagyongazdálkodási nyilatkozatában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.**
32. A vízjogi üzemeltetési engedély kérelemhez a megvalósulási tervet csatolni kell.
33. A vízjogi üzemeltetési engedélyhez a szolgáltató üzemeltetési hozzájárulását be kell nyújtani.

4.1./ A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály jogelődjének PE-06/KTF/16614-2/2021. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

- I. A tervezett beruházás a feltétlenül szükségesnél jobban nem veszélyeztetheti vagy károsíthatja a védett, fokozottan védett természeti értékeket és azok élőhelyét.
- II. A beruházás során a védett területek csak a legszükségesebb mértékben vehetők igénybe.
- III. A tervezett munkálatok nem veszélyeztethetik, illetve károsíthatják az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területeket (a továbbiakban: Natura 2000 terület), a közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű fajokat, illetve élőhely típusokat.
- IV. Az építési tevékenységhez kapcsolódóan a kivitelezés körülményeit (ideiglenes létesítmények elhelyezése, műszaki javítások helyszínei, stb.), a felvonulási területek, depónia helyek kijelölését a munkák megkezdése előtt egyeztetni szükséges a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: DINPI) szakembereivel, az egyeztetésről jegyzőkönyvet kell készíteni, és az abban foglaltakat be kell tartani.
- V. A beruházás során szükségessé váló fa- és cserje kivágást tenyésztési időszakon kívül (szeptember 15. — március 1. között) kell végezni. Tenyésztési időszakban esetlegesen

szükségessé váló növényzetirtást, a területen potenciálisan előforduló védett fajok védelme érdekében, a DINPI szakembereivel a helyszínen egyeztetni kell, az egyeztetésről jegyzőkönyvet kell készíteni, és az abban foglaltakat be kell tartani.

- VI. A létesítés során keletkező munkaárcokot reggelente ellenőrizni kell, az esetlegesen bekerült védett kisméltóságokat, hullókat, kételtűeket ki kell menteni és szabadon kell engedni.

4.2./ A Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály BP/PNEF-TKI/0793-2/2021. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

- i. Az ivóvíz hálózat kiépítése során kizárólag olyan vízzel érintkezésbe kerülő anyagok, termékek és technológiák alkalmazhatóak vagy építhetőek be, amelyek - az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 5. számú melléklete alapján - az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásban szerepelnek.
- ii. A létesítmény kialakítása során be kell tartani a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltakat.
- iii. A vízvezeték használatbavételéhez a vezetéken átfolyó víz megfelelőségét vízvizsgálati jegyzőkönyvvel kell igazolni.
- iv. Az építkezés folyamán esetlegesen megsérült ivóvízvezeték csak megfelelő minősítésű vízvizsgálati eredmény megléte után, annak ismeretében vehető újra használatba.

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132. § és 133. § alapján a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) végrehajtási eljárást indít, amelyben az Ákr. 77. §-ában foglalt eljárási bírság kiszabásának van helye.

A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály a PE/ERDŐ/2988-2/2021. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül járult hozzá az engedély kiadásához.

Az Engedély előírásaiban foglaltak nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 32/A. § (1) bekezdése alapján az FKI-KHO Engedélyest vízgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

A munkálatok csak e határozat véglegessé válását követően kezdhetők meg. Jelen engedély a megépítendő vízilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **1.080.000 Ft, melyet Tervező megfizetett.**

Jelen vízjogi létesítési és megszüntetési engedélyben – mint a vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés alapját képező határozatban – meghatározott, a vízilétesítményekre vonatkozó műszaki alapadatokat, továbbá a kivitelezéshez kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket, annak tudomásulvételéről szóló nyilatkozat ügyfél általi kézhezvételét követő 8 napon belül az e-vízikönyvbe kell bejegyezni.

Megállapítom továbbá, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztályát, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 23.900 Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

Megállapítom továbbá, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály Erdőfelügyeleti Osztályát, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 7.500 Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

Tekintettel arra, hogy tárgyi vízjogi engedélyezési eljárás egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 2. § (1) bekezdése, az Ákr. 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján jelen döntést az FKI-KHO hirdetőtábláján és honlapján (<http://fovaros.katasztofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla>) közzéteszem.

Jelen döntésről készült közleményt az FKI-KHO a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/F. § (2) bekezdése értelmében a hivatalában, és a honlapján (<http://fovaros.katasztofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla>) közzéteszi, és egyúttal megkeresi Dunabogdány Község Önkormányzatának Jegyzőjét (2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 76.) és Kisoroszi Község Önkormányzatának Jegyzőjét (2024 Kisoroszi, Széchenyi út 93.), hogy a közlemény hivatalában történő közhírré tételéről intézkedjen. A közszemlére tett iraton mind a kifüggesztés, mind a levétel napját fel kell tüntetni. A levételt követően 8 napon belül kell küldeni az FKI-KHO-nak a kifüggesztést igazoló iratokat.

Jelen döntés véglegessé válását követően az Ákr. 89. § (4) bekezdése alapján az FKI-KHO intézkedik a határozat közhírré tételéről.

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A véglegessé vált döntés ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – közigazgatási per indítható a közléstől számított 30 napon belül a Budapest Környéki Törvényszékhez címzett, de az FKI-KHO-hoz elektronikus úton benyújtott keresetlevelet terjeszthetnek elő. A közigazgatási perben tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg a feleket. A 2006. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdése alapján a közigazgatási perben a jogi képviselőt kötelező. A közigazgatás perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (6) bekezdésére tekintettel ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.”

A döntés indokolásának kivonata:

Engedélyes meghatalmazásából eljáró Fővárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182.) 2021. március 09. napján kelt levelében tárgyi vízvezeték kiváltáshoz kapcsolódóan vízjogi létesítési és megszüntetési engedély kiadását kérte.

Dunabogdány Község Önkormányzat Polgármestere 2021. január 20. napján 1/28-23/21 iktatószámú közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulását megadta.

A KDDVIZIG 2021. február 19. napján a 00640-0002/2021. ügyiratszámú vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát, valamint a 00640-0002/2021. ügyiratszámú vagyongazdálkodási hozzájárulását megadta.

Tervező FV/5900/2021/17-1 iktatószámú üzemeltetői hozzájárulását 2021. február 1. napján megadta.

A tárgyi terület szennyeződéserzékenysége a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a 2. számú melléklete szerint, a 7. § (4) pontjában meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján: fokozottan érzékeny terület.

Tárgyi terület érinti a Tervező üzemeltetésében álló, 35100/2263-2/2021.ált. és KTVF: 76-22/2012. számokon módosított, KTVF: 76-10/2012. számú határozattal kijelölt **Dunabogdányi vízbázis belső, külső, hidrogeológiai „A” és hidrogeológiai „B” védőterületét**, valamint a 35100/1102-2/2017.ált. (FKI-KHO: 793-2/2017.) számú határozattal előzetesen lehatárolt **Tahi vízbázis belső és külső védőterületét**.

Az FKI-KHO a vízállásmentések megépítését és megszüntetését a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a) és b) pontjai, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével engedélyezte.

A hatóság a véglegessé vált határozatot az Ákr. 89. § (4) bekezdése és a 72/1996 (V.22.) Korm. rendelet 1/F. § (2) bekezdése értelmében közhírré teszi a hivatalában, és a honlapján (<http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla>).

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Jogorvoslat:

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A véglegessé vált döntés ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – közigazgatási per indítható a közléstől számított 30 napon belül a Budapest Környéki Törvényszékhez címzett, de az FKI-KHO-hoz elektronikus úton benyújtott keresetlevelet terjeszthetnek elő. A közigazgatási perben tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg a feleket. A 2006. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdése alapján a közigazgatási perben a jogi képviselet kötelező. *A közigazgatás perrendtartásáról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (6) bekezdésére tekintettel ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

Tájékoztatás a döntés megtekinthetőségéről:

Az Ákr. 89. § (1) bekezdés b) pontja alapján az FKI-KHO felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető. Az FKI-KHO a közleményt a hivatalában, és honlapján (<http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla>) **közzéteszi, valamint megkeresi Dunabogdány Község Önkormányzatának Jegyzőjét** (2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 76.) és **Kisoroszi Község Önkormányzatának Jegyzőjét** (2024 Kisoroszi, Széchenyi út

93.), hogy a közlemény hivatalában történő közhírré tételéről intézkedjen, azzal, hogy a kifüggesztés tényét, a kifüggesztett irat levételének dátumát elektronikus úton a levéltelt követően haladéktalanul megküldeni szíveskedjen.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

Tisztelettel:

**Dr. Varga Ferenc t. dandártábornok
igazgató**

Terjedelem: 13 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják:
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Jegyzője (Hivatali kapu)
2. Kisoroszi Község Önkormányzatának Jegyzője (Hivatali kapu)
3. FKI Ügyfélszolgálat

Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1.
Telefon: +36(1) 459-2476
E-mail: fk_i.hatosag@katved.gov.hu
KRID azonosító (FKI): 313504758

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35100/4990-16/2021.ált.